



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan. KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020 Faximile : (0272) 321104
E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



BERITA ACARA
PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN (AANWIJZING)
KERJASAMA OPERASIONAL PENYEDIAAN LIQUID OXYGEN
ANGGARAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2021
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Nomor : KN.01.03/XII.1.BLU/16931/2021
Tanggal : 30 September 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; telah mengadakan Penjelasan Dokumen Pemilihan Nomor: KN.01.03/XII.1.BLU/16739/2021 tanggal 28 September 2021, Kerjasama Operasional Penyediaan *Liquid Oxygen* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang diselenggarakan pada :

- Hari, Tanggal : Kamis, 30 September 2021
- Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- Dihadiri Oleh :
 1. Ketua Tim KSO RSST
 2. Koordinator Tim KSO Bidang Penunjang
 3. Anggota Tim KSO Bidang Penunjang
 4. Kepala ULP
 5. Tim KSO ULP

Berikut adalah notulen dari aanwizing Dokumen Pemilihan untuk Kerjasama Operasional Penyediaan *Liquid Oxygen* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten:

1. Tepat pukul 10.00 WIB Tim KSO ULP membuka acara Penjelasan/ Aanwijzing;
2. Penjelasan dilaksanakan secara *online* melalui email ulprsst@gmail.com;
3. Dalam acara tersebut ada 5 (Lima) pertanyaan dari Calon Penyedia sebagaimana terlampir.
4. Tidak Terdapat Addendum / Perubahan Dokumen Pemilihan.
5. Acara penjelasan ditutup pukul 11.00 WIB.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tim KSO ULP
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Mengetahui;

Ka. ULP	Tim KSO ULP	: Puspaningtyas Devy Suharno, AMd.OT	TTD
TTD	Tim KSO ULP	: Nur Endaryani, AMd	TTD
	Tim KSO ULP	: Asmaratri Murwo Wibowo, SH	TTD
<u>Jessinger Sukma Mega, SE</u>	Tim KSO ULP	: Endah Nurnani, SE	TTD
NIP 198709032010122004	Tim KSO ULP	: A. Retno Kadarwati, SKM	TTD

Menyetujui
Koordinator Tim KSO Bidang Penunjang

TTD

Sri Suparti, S.Kep.,Ns,M.Kep,CWCS
NIP 196404241988032002

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing Dokumen Pemilihan Kerjasama Operasional Penyediaan *Liquid Oxygen*
Pekerjaan : Kerjasama Operasional Penyediaan *Liquid Oxygen*
Hari, Tanggal : Kamis, 30 September 2021
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Ruang : Ruang Rapat RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Anggaran : DIPA Tahun Anggaran 2021

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Kemaludin, SKM, MPH	Ketua Tim KSO RSST/ Kepala Bagian Organisasi dan Umum	1. TTD
2	Sri Suparti, S.Kep.,Ns,M.Kep,CWCS	Koordinator Tim KSO Bidang Penunjang/ Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	2. TTD
3	Herbowo Haryanto, ST	Anggota Tim KSO Bidang Penunjang/ Kepala IPSRS	3. TTD
4	Jessinger Sukma Mega, SE	Ka. ULP	4. TTD
5	Puspaningtyas Devy Suharno, AMd.OT	Tim KSO ULP	5. TTD
6	Nur Endaryani, AMd	Tim KSO ULP	6. TTD
7	Asmaratri Murwo Wibowo, SH	Tim KSO ULP	7. TTD
8	Endah Nurnani, SE	Tim KSO ULP	8. TTD
9	A. Retno Kadarwati, SKM	Tim KSO ULP	9. TTD

LAMPIRAN NOTULEN

No	Nama Calon Penyedia	Pertanyaan	Jawaban
1	PT. ASTHA GAS MEDIKA JAYA	1. Terkait dengan: 6 Mempunyai ijin bejana dari Dinas yang berwenang dan masih berlaku (dibuktikan dengan sertifikat) Dibuktikan dengan Sertifikat Menanggapi item di atas, ijin Bejana dari Disnaker hanya bisa diurus setelah Cryogenic Tank 10 ton terpasang di RSUP Klaten dan harus diurus di disnaker setempat. Apakah sertifikat ini bisa ditunda? Dalam artian pemenang KSO baru mengurus setelah memasang Tank di RSUP Klaten. Sertifikat yang kami miliki sekarang hanya dari pabrik produsen Cryogenic Tank.	1. Persyaratan sesuai dengan Dokumen Pemilihan (Dibuktikan dengan Sertifikat).
		2. RSUP Klaten sudah memiliki supplier existing untuk oksigen cair, berapa jatah dari konsumsi oksigen cair yang akan dibagikan ke pemenang KSO ini? Apakah 50-50 dari total konsumsi atau seperti apa?	2. Sepenuhnya akan diisi oleh mitra terpilih untuk pemilihan mitra KSO saat ini.
2	PT. SAMATOR GAS INDUSTRI	1. Pada dokumen proposal teknis point no 2 spesifikasi tidak mencantumkan untuk spesifikasi Pondasi tangki, apakah pondasi tangki nantinya akan menggunakan pondasi tangki eksisting yang sudah ada ? Karena di KAK terdapat penjelasan "Kondisi tersebut mengharuskan adanya penambahan fasilitas layanan termasuk kebutuhan <i>liquid oxygen</i>, yang selama ini dipenuhi dengan 1 tank berkapasitas 6 ton, perlu ditambah dengan 1 tank lagi dengan kapasitas 10 ton".	1. Pondasi yg sekarang untuk 6 ton, jadi untuk yg 10 ton tetap menambah pondasi baru yg disediakan oleh penyedia beserta perlengkapannya (pagar keliling).
		2. Pada dokumen proposal teknis point no 2 spesifikasi d. Filling rak u/ pengisian gas oksigen (o2) tabung kecil, mohon diberi penjelasan detail terkait hal ini. karena ada beberapa peralatan pendukung jg yg diperlukan.	2. Penyediaan keseluruhan kebutuhan dari pemenang.
		3. Pada dokumen proposal teknis point no. 7 kesanggupan melakukan pra instalasi, mohon diberi penjelasan detail terkait hal ini, apakah termasuk back up saat peralihan dari tangki lama atau seperti apa.	3. Pada saat pra instalasi penyedia wajib menyediakan <i>backup</i> saat peralihan tangki lama ke tangki baru sehingga ketersediaan <i>Supplay</i> oksigen tetap terjaga.

	PENJELASAN TIM KSO ULP: 1. Surat pernyataan-surat pernyataan tersebut bisa dijadikan dalam 1 (satu) lembar kertas, bertanda tangan Pimpinan, berstempel dan bermaterai Rp 10.000,00; 2. Untuk surat penawaran harus bertanda tangan pimpinan, berstempel dan bermaterai Rp 10.000,00.